

Ved brug af saltvandsanlægget

Stationen har indlagt filtreret, rindende havvand som pumpes ind fra Limfjorden ca. 400 m sydvest for Rønbjerg havn. Vandet er filtreret vha. af et sandfilter og opbevares udendørs i en nedgravet tank, hvorfra det kan pumpes ind i bygningen. Havvandet fordeles til et antal aftapningshaner i bygningens vådlaboratorier og kølerum via rørforløb under loftet. Der forefindes også aftapningshaner til forsyning af det udendørs tank-område på stationens sydside. Bemærk at brugen af saltvandssystemets to pumper IKKE er selvbetjening. Behøves filtreret havvand, kontakt da den lokal opsynsmand, Per Hansen, på mobil 29939628 for hjælp og instruktion. Følges retningslinjerne ikke, kan der rejses erstatningskrav på nedbrudt udstyr.